

**Przewodniczący Rady
Powiatu Gołdapskiego
ul. Krótka 1
19-500 Gołdap**

W odpowiedzi na interpelacje Radnych Powiatu Gołdapskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku informuje, co następuje na wątpliwości Radnych:

1. Zastosowane wykładziny podłogowe oraz inne użyte materiały powinny posiadać atest higieniczno – sanitarny oraz certyfikat CE na stosowanie w szpitalach, co zostanie sprawdzone przy odbiorze końcowym. Wykonawca ma obowiązek na przekazanie atestów i certyfikatów użytych materiałów budowlanych.
2. Jakość materiałów użytych do robót budowlanych określają przepisy prawa budowlanego, atesty, certyfikaty oraz normy polskie i euro kody.
3. Gniazda i lampy elektryczne zostały umieszczone zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym branży elektrycznej, wyposażenie musi być dostosowane do lokalizacji instalacji elektrycznej.
4. Wentylacja na oddziale dziecięcym jest w trakcie realizacji.
5. W projekcie na adaptację poddasza nie przewidziano szatni dla personelu, szatnia zbiorcza jest wykonana w piwnicy budynku dla całego personelu szpitala.
6. Wykonawca ma obowiązek doprowadzić do stanu zastanego wszelkie, sprzęty, obiekty oraz urządzenia wykorzystywane w czasie robót budowlanych.
7. Nadzór był właściwy, wszelkie wątpliwości były rozpatrywane, budowa była prowadzona zgodnie z otrzymaną dokumentacją, oprócz nie uzgodnionych zamian z Inspektorem Nadzoru zmiany wejścia do pomieszczenia przy gabinecie zabiegowym oraz braku drzwi pomiędzy gabinetem lekarskim a zabiegowym (zmiany przeprowadzone przez obsługę Oddziału Dziecięcego szpitala).
8. Wymogi oraz warunki przeciwpożarowe oraz higieniczno – sanitarne określają przepisy w tym między innymi: Rozporządzenie o warunkach jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie, ustawa o ochronie przeciwpożarowej oraz rozporządzenia do ustawy (20 rozporządzeń), ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA¹) z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz inne przepisy sanitarne.

9. Osoba sprawująca nadzór (inż. Władysław Zajkowski) posiada odpowiednie uprawnienia oraz jest członkiem Warmińsko – Mazurskiej Izby Inżynierów (uprawnienia i zaświadczenie w załączniku).

Gołdap, 2019-07-05

WŁAŚCICIEL

Leszek Zajkowski