19-277/22

19-277/16

W-23

W-24

SRS 110
8m

SRS 110
15m

obr. Marcinowo

Pg

Łączy arkusz 1A

STAROSTWO POWIATOWE
W GOŁDAPI
19-500 Gołdap; ul. [illegible] 1

ZATWIERDZAM
Projekt zagospodarowania ~~działki~~ terenu
[illegible] 10 kV nr 1 dostawa 3 szt. M.
poł. Gołdap - Pow. Kolonia, gm. Gołdap
Zatwierdzony do [illegible] Gołdapi, Wydz.
dnia 27.11.2008 Nr GŚ.7861/08
(podpis)

ZEB Dystrybucja Sp. z o.o.
Zakład Sieci Elk
ul. Sportowa 1
19-300 Ełk

ZEB DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
Zakład Sieci Ełk
ul. Sportowa 1, 19-300 Ełk, tel. (087) 621-14-01

Teren projektowanych linii kablowych SN i NN do zasilenia FARMY WIATROWEJ WRONKI ok. 1,2 km uzgodniono jak niżej:

1. Roboty ziemne w pobliżu kabli elektroenergetycznych wykonać ręcznie pod nadzorem pracownika ZS Ełk.
2. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi zachować normatywne odległości zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń dokonać przekopów próbnych celem ustalenia trasy przebiegu kabli elektroenergetycznych. Kable [illegible] zabezpieczyć rurą ochronną na długości 1 m od miejsca skrzyżowania i przed zasypaniem zgłosić do odbioru w ZS Ełk.
4. Grunt w pobliżu słupów energetycznych należy zabezpieczyć przed osunięciem się.
5. 14 dni przed planowanym przystąpieniem do robót w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych zgłosić je do wyłączenia dla celów BHP.
6. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji projektowanych robót zgłosi się do ZS Ełk w celu uaktualnienia niniejszego uzgodnienia.

Ełk, dnia 28.08.2008 (podpis)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT ELEKTRYK
Wiesław Bałuta
upr. proj. SUW 86/90

E-PROJEKT 11-500 GIŻYCKO; UL. KOMBATANTÓW 3/43

INWESTYCJA: FERMA WIATROWA WRONKI		
LOKALIZACJA: JABŁOŃSKIE, WRONKI SUCZKI gm. GOŁDAP		
LINIA KABLOWA SN		maj 2008
Projektant: Wiesław Bałuta upr. SUW 86/90		ELEKTRYKA
		1:1000
Sprawdzający: mgr inż. Jan Kondak upr. SUW 51/93		nr ark. 1/1 nr rys. 1