

OR.272.2.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1. ZAMAWIAJĄCY

Powiat Gołdapski / Starostwo Powiatowe w Gołdapi

ul. Krótka 1

19-500 Gołdap

NIP 8471516948

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Starostwo Powiatowe w Gołdapi zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 10 000 euro netto na montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

Zakres robót:

- a) Demontaż klimatyzacji znajdującej się w serwerowni Starostwa Powiatowego w Gołdapi (I piętro) oraz jej montaż w sali konferencyjnej nr 4 w budynku Starostwa (parter).
- b) Dostawa i montaż klimatyzatora inwerterowego w pomieszczeniu serwerowni Starostwa Powiatowego w Gołdapi (I piętro) o następujących parametrach minimalnych:
 - a. Minimalna moc chłodnicza – 6,3 kW
 - b. Wydajność ogrzewania – 7,1 kW
 - c. Liczba faz/Częstotliwość/Napięcie: 1~ / 50Hz / 220-240V
 - d. Naścienna jednostka wewnętrzna
 - e. Klimatyzacja przystosowana co pracy ciągłej
 - f. Urządzenie wyposażone w osprzęt do pracy w niskich temperaturach do -24 °C
 - g. Przepływ powietrza:
 - i. Jednostka zewnętrzna: chłodzenie 41,5 m³/min; ogrzewanie 41,5 m³/min
 - ii. Jednostka wewnętrzna: chłodzenie (min/max) 10,4/20,5 m³/min; ogrzewanie (min/max): 13,1/23,5 m³/min
 - h. Sterowanie elektroniczne bezprzewodowe
 - i. Gwarancja 60 miesięcy.
- c) Demontaż i utylizacja klimatyzatora w sali konferencyjnej nr 2 Starostwa Powiatowego w Gołdapi (parter).
- d) Dostawa i montaż dwóch klimatyzatorów inwerterowych w Sali konferencyjnej nr 2 Starostwa Powiatowego w Gołdapi (parter) o następujących parametrach:

- a. Minimalna moc chłodnicza – 6,7 kW
 - b. Wydajność ogrzewania – 7,25 kW
 - c. Liczba faz/Częstotliwość/Napięcie: 1~ / 50Hz / 220-240V
 - d. Naścienna jednostka wewnętrzna
 - e. Minimalna temperatura pracy urządzenia: -15 °C
 - f. Maksymalny poziom głośności jednostki wewnętrznej: 50 dB(A)
 - g. Sterowanie elektroniczne bezprzewodowe
 - h. Gwarancja 60 miesięcy.
- e) Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszystkie koszty transportu i montażu urządzeń
- f) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania niezbędnych modyfikacji instalacji elektrycznej w budynku Zamawiającego koniecznych do montażu klimatyzatorów.
- g) Prace montażowe zostaną wykonane po uzyskaniu przez Zamawiającego niezbędnych zezwoleń od konserwatora zabytków właściwego miejscowo dla siedziby zamawiającego
- h) Zamawiający zaleca, aby oferent przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną w siedzibie Zamawiającego.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Do 15 grudnia 2017 roku.

4. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT z terminem płatności min. 14 dni.

5. KRYTERIA WYBORU OFERT

100% - cena

6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać drogą emaliową na adres poczty elektronicznej informatyk@powiatgoldap.pl do dnia 30 października 2017 roku do godziny 16.00.

Do oferty należy załączyć karty katalogowe oferowanych urządzeń

Osoba upoważniona do kontaktów z Oferentami: Łukasz Dębowski, email informatyk@powiatgoldap.pl, tel. 87 615 44 05

Uwaga!

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- wystąpienia do Oferenta o dodatkowe informacje dotyczące zgodności oferowanego przedmiotu z opisem przedmiotu zamówieni,
- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

2. Termin zwiqzania ofertą wynosi 14 dni.

STAROSTA
Andrzej Ciołek