



**OZNACZENIA:**

- PROJEKTOWANY GRZEJNIK STAŁOWY PŁYTOWY Z PODŁĄCZENIEM BOCZNYM + ZAWÓR TERMOSTATYCZNY Z NASTAWĄ WSTĘPNĄ ORAZ GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ  
- czujnik wbudowany,  
- ograniczony zakres nastawy temperatur 16° - 26°C,  
- zabezpieczenie przed kradzieżą,  
Zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r.  
"W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie".
- PROJEKTOWANY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY TYPU DRABINKA Z PODŁĄCZENIEM BOCZNYM + ZAWÓR TERMOSTATYCZNY Z NASTAWĄ WSTĘPNĄ ORAZ GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ
- PROJEKTOWANE PRZEWODY PIONOWE INSTALACJI C.O.
- PROJEKTOWANE PRZEWODY INSTALACJI C.O. PROWADZONE POD STROPEM
- PROJEKTOWANE ROZDZIELACZE RUROWE C.O.
- PROJEKTOWANY UKŁAD REGULACJI HYDRAULICZNEJ PIONU C.O.

ZAW KUL  
ASV-M  
ASV-PV G 25

NR POM.	NAZWA POM.	PÓW. UŻYT. [m²]
01	KOMUNIKACJA	13,22
02	PRALNIA	44,80
03	PRASOWALNIA	95,04
04	KANTOR	7,06
05	KOMUNIKACJA	8,74
06	PRALNIA USŁUG.	25,07
07	KORYTARZ	14,72
08	GARAŻ	20,33
09	GARAŻ	20,33
010	POM. KONSERW.	14,71
011	POM. MAGAZYN.	15,42
012	ZAPLECZE	31,02
013	WEZEŁ CIEPŁY	14,74
014	PRZYM. PRANIA	11,59
015	WENTYLATORN.	5,90
016	KOMUNIKACJA	2,87
017	POM. SOCJALNE	10,54
018	MAGAZYN	1,86
019	WC	1,05
020	WYD. CZYST. BIE.	23,20
021	PRZEDSIÓNEK	4,21
022	WC	1,50
		Σ 387,92

ORIENTACJA:  
schemat:

kierunek:

**UWAGI:**

- Rysunek należy rozpatrywać równolegle z projektami branżowymi;
- W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:
  - Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i rozporządzenia;
  - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);
  - obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
  - instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych;
- Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie;
- WSZELKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA Z UŻYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIÓW, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ;
- INWENTARYZACJA ZOSTAŁA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH;

NAZWA\_TAB

RYSUNEK ZAMIENNY Z DNIA 20.01.2017  
Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o  
ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznań

Projektant: GL:	imię i nazwisko:	numer uprawnień:	podpis:
Projektant:	mgr inż. Małgorzata Roszkowska	SUW - 6/90/PDL/0035/OWOS/05 w spec. instalacyjno-inżynieryjnej	
	mgr inż. Zdzisław Ściegaj	SUW - 12/90 w spec. instalacyjno-inżynieryjnej	

projekt:	Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi		
obiekt:	Budynek Administracyjny (biurowy), poradni i laboratorium ul. Słoneczna 7, 19-500 Gołdapi dz. ewid. nr 671/11	sygnatura projektu: A/CBP/1401	
inwestor:	Powiat Gołdapski ul. Krótka 1, 19-500 Gołdapi	data: 12.2014	
tytuł rysunku:	Rzut piwnicy - instalacja c.o.	skala: 1:100	
część rys.:	branża: Sanitarna	faza projektu: PB	format arkusza: 540x297
1/1			numer rysunku: CO-01