



**Zamawiający:**  
Powiat Gołdapski  
ul. Krótka 1  
19-500 Gołdap

**NR SPRAWY: OR.272.3.2026**

**Nr ogłoszenia: 2026/BZP 00249318/01**

**Z dnia: 18.05.2026 r.**

### **Informacja o pytaniach wykonawców o treść SWZ**

Dotyczy: „Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2024 poz. 1320 t.j.) – wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w dniu 22.05.2026 r.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie 19:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia o wyższych parametrach prądowych, tj. agregatu wyposażonego w gniazda: 1 x CEE 400 V 32 A oraz 1 x CEE 230 V 63 A, w którym pełna moc jednofazowa jest odbierana z gniazda 63 A, przy jednoczesnym dołączeniu przez Wykonawcę dedykowanego adaptera prądowego zapewniającego dodatkowe wyjścia 230 V 16 A?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o wyższych parametrach prądowych, tj. agregatu wyposażonego w gniazda: 1 x CEE 400 V 32 A oraz 1 x CEE 230 V 63 A, w którym pełna moc jednofazowa jest odbierana z gniazda 63 A, wraz z dołączonym przez Wykonawcę dedykowanym adapterem prądowym zapewniającym dodatkowe wyjścia 230 V 16 A, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w OPZ.

**STAROSTA**

*Krzysztof Tomasz Kazaniecki*

.....  
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu