



**Ochrona ludności
i obrona cywilna**

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Produkty mają być nowe, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych. Termin realizacji zamówienia do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Część 3 zamówienia

1	2	3	4
Lp.	Nazwa przedmiotu	Ilość sztuk:	Parametry minimalne:
	AGREGAT	3	<p>Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne</p> <p>1 Parametry podstawowe</p> <ul style="list-style-type: none"> • agregat trójfazowy benzynowy, • moc znamionowa min. 12,5 kVA (lub zbliżona), • napięcie 400 V / 230 V, 50 Hz, • typ przenośny/rama mobilna, • stopień ochrony minimum: IP54, • możliwość pracy ciągłej i awaryjnej • wyposażony w gniazda minimum: 1 × 400 V 32 A, 1 × 230 V 32 A, 1 × 230 V 16 A, • możliwość odbioru pełnej mocy jednofazowej z gniazda 32 A, <p>2 Funkcjonalność</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozruch elektryczny, • możliwość współpracy z systemem SZR (automatyczne załączanie rezerwy), • podstawowe zabezpieczenia eksploatacyjne (przeciążeniowe, olejowe lub równoważne), • czytelny panel sterowania. <p>3 Wykonanie i odporność</p> <ul style="list-style-type: none"> • konstrukcja przystosowana do pracy w warunkach zewnętrznych, • zabezpieczenia przed przegrzaniem i przeciążeniem, • stabilna praca przy zmiennym obciążeniu, • podstawowe elementy tłumienia hałasu.



**Ochrona ludności
i obrona cywilna**

			<p>4. Wyposażenie minimalne (dla każdego agregatu)</p> <ul style="list-style-type: none"> • agregat prądotwórczy w pełni sprawny i gotowy do pracy, • standardowe elementy niezbędne do uruchomienia i eksploatacji, • instrukcja obsługi (preferowana w języku polskim). <p>5. Wyposażenie dodatkowe (preferowane) Zamawiający dopuszcza i preferuje, aby agregaty były wyposażone w:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zestaw transportowy (koła transportowe), <p>Wyposażenie to nie stanowi wymogu obligatoryjnego, jednak jego obecność będzie traktowana jako element zwiększający funkcjonalność urządzenia.-</p> <p>- Gwarancja: min. 24 miesiące.</p>
--	--	--	---